



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5
тел: (3012) 21-26-80, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,
тел: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

г. Улан-Удэ
(место составления акта)

“ 17 ” февраля 20 20 г.
(дата составления акта)
11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 5

По адресу/адресам: г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 17В

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Брянского Д.И. № 5 от «17» января 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №29 «Искорка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, зарегистрированного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 17В (ИНН 0323099420, ОГРН 1020300980480)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 22 ” января 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

“ 17 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующая МБДОУ Детский сад № 29 «Искорка» комбинированного вида г. Улан-Удэ Коновалова И.К. 17.01.2020

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки))

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

АКТ

От 13.01.2022

ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: Заведующий Коновалова И.К

Члены комиссии:

Завхоз :Мантушкина А.Ю.

Рабочий по комплексному обслуживанию здания : Скорняков О.С

Провели периодическую проверку технического состояния системы вентиляции и очистку вентиляционных каналов в МБДОУ №29 «Искорка» г.Улан-Удэ по адресу ул. Буйко 17 В помещении пищеблока.

Цель проверки : ревизия, очистка и контроль эффективности работы существующей вентиляционной системы, пригодность к дальнейшей эксплуатации.

Проверена пропускная способность по воздухообмену вентиляционных каналов по помещениям на предмет эффективности работы вентиляционной системы.

Заключение: Система вентиляции в помещениях:

1. Пищеблока

СООТВЕТСТВУЕТ нормативным требованиям и пригодна к эксплуатации.

Срок действия акта: 13.0.1.2023 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

И.К. Коновалова

И.К.Коновалова /

Члены комиссии:

А.Ю. Мантушкина

//Мантушкина А.Ю./

О.С. Скорняков

// Скорняков О.С./





ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии объектов
требованиям пожарной безопасности

« 28 » июня 201 0 г. г. Улан-Удэ
город (село)

№ 202

Управлением государственного пожарного надзора
(наименование органа ГПН)

ГУ МЧС России по Республике Бурятия

проведена оценка и рассмотрены материалы, характеризующие состояние
пожарной безопасности объектов соискателя:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
(наименование и принадлежность объектов)

№ 29 «Искорка»

расположенных по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
(полный адрес местонахождения объектов соискателя)

ул. Буйко 17 «в»

о чем исполнителем: заместителем начальника отдела ГПН Железнодорожного
(должность, Ф.И.О. исполнителя)

района Коритовой Светланой Арпадовой

составлен протокол оценки от « 17 » июня 201 0 г.

Установлено, что противопожарное состояние объектов соискателя и организация
выполнения обязательных требований пожарной безопасности позволяет
соискателю осуществлять:

Образовательную деятельность

(наименование вида деятельности)

Настоящее заключение выдано для предоставления в

Министерство образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа лицензирования)

Срок действия настоящего заключения составляет 6 (шесть) месяцев с момента
его получения. После истечения указанного срока заключение считается
недействительным и не может служить основанием для выдачи лицензии.

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия –
начальник Управления ГПН

полковник внутренней службы
(должность руководителя органа ГПН)

(подпись)
М. П.

В.В. Приеменко
(Ф. И. О.)



АКТ

приема в эксплуатацию пожарной сигнализации

г. Улан-Удэ

“ 22 ” декабря 2012г.

Комиссия в составе представителей:

ООО «Контур»: Иванов А.К.

Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №29 «Искорка»

составили настоящий акт в том, что для заказчика Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №29 «Искорка»

(наименование организации)

фирмой ООО «Контур»

от _____ 2012г.

произведен монтаж пожарной сигнализации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №29 «Искорка»

(наименование объекта, его адрес и № телефона)

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

-на указанном объекте установлен(ы) прибор(ы):

Прибор(ы) ПКП	тип _____	в количестве _____	штук
	тип _____	в количестве _____	штук
	тип _____	в количестве _____	штук
	тип _____	в количестве _____	штук
Извещатели (пож.)	тип <u>ИП 101-1А</u>	в количестве <u>8</u>	штук
	тип <u>ИП 212-45</u>	в количестве <u>96</u>	штук
	тип <u>ИПР Кск</u>	в количестве <u>2</u>	штук
Другое оборудование	тип <u>Рокот (Набат)</u>	в количестве <u>2</u>	штук
	тип <u>АС-2-1</u>	в количестве <u>6</u>	штук
	тип <u>Октава 12В</u>	в количестве <u>1</u>	штук
	тип <u>Молния выход</u>	в количестве <u>14</u>	штук
	тип _____	в количестве _____	штук

- работа выполнена в соответствии с действующими правилами и техническими условиями, отступления от предложения в акте или проекте _____ нет

- технические характеристики электрической цепи:

сопротивление шлейфа 80 Ом;

выносной элемент _____ кОм;

сопротивление утечки по отношению к земле не менее 20 мОм.

- качество блокировки помещений удовлетворительно

- при проверке работоспособности сигнализации установлено срабатывает

На основании вышеизложенного, система пожарной сигнализации принимается в эксплуатацию с “ _____ ” _____ 2012г.

При этом ООО «Контур» обязуется выполнить гарантийный ремонт сигнализации в течение одного года, при соблюдении действующих правил эксплуатации.

Дирекция объекта (Заказчик) обязана в случае обнаружения неисправности немедленно ставить в известность Подрядчика для устранения неисправности.

(организация обслуживающая приборы)

Представитель

Заказчика



Иванов А.К.
(расшифровка подписи)

Подрядчика



(расшифровка подписи)

Примечание: Акт без заверенных печатями, подписей заказчика, подрядчика не действителен.

АКТ

Экземпляр
Заказчика

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

г. Улан-Удэ

«14» марта 2022 г.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Мастер участка: Слюняев А.В.

Представителя Заказчика: Коновалова И.К.

Заказчик: МБОУ № 29 «Искорка»

Произвели проверку выполненных работ по огнезащитной обработке согласно лицензии №6-Б/01593 от 27.12.2013 г.

1. Наименование объекта: МБОУ № 29 «Искорка»

2. Что обработано: Огнезащитная обработка текстильных материалов ковровых покрытий.

3. Площадь обработанной поверхности: 62,4 м².

4. Чем обработано: Огнезащитный пропиточный состав

Биопирен (антипирен-антисептик) «Нортекс-С» по ТУ 2499-007-24505934-01. Расход 150г/м.кв до 350г/м.кв.

5. Способ нанесения: Краскопульт

6. Гарантийный срок эксплуатации покрытия 5 лет со дня нанесения,

при условии правильной эксплуатации (не стирать).

Вывод: РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА ДАННЫЙ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ.

Члены комиссии:

«Заказчик»:

М.П.



И.К. Коновалова

/ Коновалова И.К./

Исполнитель

М.П.



А.В. Слюняев

/ Слюняев А.В./

АКТ

проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений

г. Улан-Удэ

«07» 06 2022 г.

Комиссией в составе представителей:

Заказчика МБДОУ Д/с №29 "Искорка"
(полное наименование юридического лица)

в лице: Заведующей Кошваловой И.К.
(должность, ФИО представителя Заказчика)

Подрядчика ООО «Пожарный», в лице Эл.монтера Петрова ЭИ.
(должность, ФИО представителя подрядной организации)

Проведена проверка работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
(указать вид системы)
на объекте Заказчика: Д/с №29 "Искорка" ул. Буйко 27 В
(наименование объекта, адрес)

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период

с «07» 06 2022 г. по «07» 06 2022 г.

на основании договора на тех. обслуживание АИУ и СОУЭ.

от «___» _____ 2022 г. № _____

в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений установлено:

Система СОУЭ работоспособна.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Подписи представителей:

Заказчика: Заведующая
(должность)

(ФИО представителя Заказчика)

Подрядчика: Эл.монтер
(должность)

(ФИО представителя Подрядчика)



_____ 2022 г.

(подпись)



М.П.

«07» 06 2022 г.

(подпись)

АКТ
комплексных испытаний на работоспособность
системы автоматической пожарной сигнализации

г. Улан-Удэ

« 07 » 06 2022 г.

Комиссией в составе представителей:

Заказчика МБДОУ №29 "Искорка"
(полное наименование юридического лица)

в лице: Заведующей Коноваловой И. К.
(должность, ФИО представителя Заказчика)

Подрядчика ООО «Пожарный», в лице Э.МОНТЕРА Петрова Э.И.
(должность, ФИО представителя подрядной организации)

Проведены комплексные испытания на работоспособность
системы автоматической пожарной сигнализации
(указать вид системы)

на объекте Заказчика: №29 "Искорка" ул. Буйко 17 В
(наименование объекта, адрес)

Комплексные испытания на работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации
проведены в период с « 07 » 06 2022г. по « 07 » 06 2022г.

в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате комплексных испытаний на работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации установлено:

Система АПС РАБОТСПОСОБНА.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Подписи представителей:

Заказчика: Заведующая
(должность)

(ФИО представителя Заказчика)

« _____ 2022 г.

Подрядчика: Э.МОНТЕРА
(должность)

Петрова Э.И.

(ФИО представителя Подрядчика)

« 07 » 06 2022 г.



(подпись)



М.П.

(подпись)

АКТ
проведения работ по
техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации,
системы оповещения и управления эвакуацией

г. Улан-Удэ

07 06 2022г.

Комиссией в составе представителей:

Заказчика: МБДОУ Д/с №29 "Искорка"
(полное наименование юридического лица)

в лице: Заведующей Коноваловой И.К.
(должность, ФИО представителя Заказчика)

Подрядчика ООО «Пожарный», в лице Эл.монтера Петрова Э.И.
(наименование организации) (должность, ФИО представителя подрядной организации)

произведена проверка выполнения работ по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на объекте:
Д/с №29 "Искорка" ул. БУЧКА 17Б
(наименование объекта, адрес)

Объект оборудован следующими установками:

приемно- контрольное оборудование: Сигнал 20М, КВАРЦ.
(наименование оборудования)

пожарные извещатели: ИП 212-45, ИП 212-141, ИАР-513-10, ИАР-И
(наименование оборудования)

пожарные оповещатели: НАВАТ АС-2 МАЯК-12КП. Свето-
вое ТАБЛО "Выход"
(наименование оборудования)

дополнительное оборудование: РЧП-12
(наименование оборудования)

установлено, что работа произведена согласно списку:

1. Внешний осмотр, чистка приемно- контрольного(-ых) оборудования (-ий), блока(-ов) управления СОУЭ, блока(-ов) резервного питания, системного (-ых) блока(-ов):

- Отключить блок (прибор, оборудование) от сети переменного тока и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу.
- Удалить с поверхности резервного источника питания (аккумулятора) пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение и остаточную емкость аккумуляторной батареи. В случае необходимости зарядить или заменить батарею.
- Снять крышку с блока (прибора, оборудования) и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии.
- Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора.
- Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция.

2. Внешний осмотр и чистка дымовых пожарных извещателей, оповещателей:

- Снять дымовые извещатели с базы (розеток) и удалить с поверхности извещателя пыль, грязь и влагу.
- Вскрыть крышку и удалить с поверхности извещателя, оповещателя пыль, грязь и влагу.
- Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам извещателя, оповещателя.

А К Т
приемки выполненных работ
по установке объектового оконечного прибора

г. Улан-Удэ

«5» 02 2020 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика МБДОУ Д/с № 29 "Искорка",

в лице: Заведующей Кановаловой Е К,
(наименование организации)

Подрядчика ООО «Пожарный», в лице: Элмон Бахарова С Б,
(должность, ФИО)

Составила настоящий акт в том, что на объекте:
Детский сад № 29 Искорка ул. Буяко 17В
(наименование объекта, адрес)

согласно технического задания, в период с «01» 02 2020 г. по «__» _____ 201__ г.
произведен монтаж объектового оконечного прибора для вывода сигнала срабатывания систем
пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.

Осмотром и техническим испытанием выявлено, что на объекте установлено следующее
оборудование (тип и количество):

прибор объектовый оконечный: Цербер RP4-1шт. ✓

антенно-фидерное устройство: Цербер А-433-1шт. ✓

резервный источник питания: съёмная аккумуляторная батарея 2,3 Ач, 12В-1шт. ✓

Работа выполнена в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

На основании вышеизложенного выполненные работы по монтажу ПОО принимаются с
"__" _____ 201__ г.

Ответственные лица на объекте обязаны строго следить за работой установок и в случае
обнаружения неисправности немедленно поставить в известность обслуживающую организацию.

Гарантийный срок работ 12 месяцев со дня сдачи выполненных, дальнейшее техническое
обслуживание осуществляется по отдельному договору. Заказчик с условиями эксплуатации
оборудования ознакомлен.

Подписи представителей:

ПОДРЯДЧИК: [Подпись]
М.П. «05» 02 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: [Подпись]
М.П. «05» 02 2020 г.

АКТ
выполненных работ

«16» июня 2020 г.

г. Улан-Удэ

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: МБДОУ АС №29, Усюрка

в лице: Заведующей Козловой И.К.

Подрядчика: ООО «МОНАРХИЙ», в лице: Эл. монитера Петрова Э.И.

Составила настоящий акт о том, что на объекте: АС №29, Усюрка

(наименование объекта, организации)

Выполнено следующее: установлена антенна АНЛ1-300
(вид работ)

Осмотром и техническим испытанием выявлено, что:

Прибор вышел на связь с сигналом проходит исправно.

Работа выполнена в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Гарантийный срок работ 12 месяцев со дня сдачи выполненных работ. Заказчик с условиями эксплуатации оборудования и установок ознакомлен.

Подписи представителей:

Подрядчик: Э.И. Петров

М.П. «16» июня 2020 г.

Заказчик: _____

М.П. «___» _____ 20__ г.

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

г. Улан-Удэ

« 9 » 09 20 20 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: МБДОУ Д/сад №29 "Искорка"
(название организации)

в лице: заведующей Коноваловой И. К.
(должность, ФИО)

Подрядчика ООО "Пожарный", в лице: И. И. Карпова А. И.
(название организации) (должность, ФИО)

Произвели проверку выполнения работ по техническому обслуживанию средств сигнализации в зданиях (помещениях) г. Улан-Удэ ул. Буйко 17 Б

Приёмно-контрольный прибор (автоматизированное рабочее место): Сигнал 20 М
(наименование)

Пожарные извещатели: ИП 212-45; ИП 212-141; ИПР 513-10
(наименование)

Охранные извещатели: —
(наименование)

Оборудование системы оповещения: НАБАТ; МАЯК-12 КИТ
(наименование)

Другое оборудование: И. Выход; РИП-12
(наименование)

Работа произведена согласно списку:

1. Внешний осмотр, чистка приемно-контрольного(ых) прибора(ов), блока(ов) речевого оповещения, блока(ов) резервного питания, системного блока:

- Отключить блок (прибор, оборудование) от сети переменного тока и удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу.
- Удалить с поверхности резервного источника питания (аккумулятора) пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение резервного источника. В случае необходимости зарядить или заменить батарею.
- Снять крышку с блока (прибора, оборудования) и удалить с поверхности клемм, контактов переключателей, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии.
- Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора.
- Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция.

2. Внешний осмотр охранных извещателей, чистка дымовых пожарных извещателей:

- Снять дымовые извещатели с базы (розеток) и удалить с поверхности извещателя пыль, грязь и влагу.
- Вскрыть крышку охранного извещателя и удалить с поверхности извещателя пыль, грязь и влагу.
- Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам извещателя.
- Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция.
- Вскрыть крышку извещателя и дымовой камеры. Удалить пыль, грязь.
- Проверить извещатель на работоспособность.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №29 «Искорка» 670002,
г Улан-Удэ, ул. Буйко 17 В; тел 44-53-32 conovalovair@yandex.ru

ПРИКАЗ № 2-2

11.01.2022г

**О назначении лиц, ответственных
за пожарную безопасность
на территориях учреждения**

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с целью обеспечения и соблюдения мер пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за пожарную безопасность МБДОУ №29 «Искорка» назначить Мантушкину А.Ю. завхоза Мантушкину А.Ю
2. Ответственность за пожарную безопасность здания, складских и подсобных помещений возложить на завхоза Мантушкину А.Ю в соответствии с должностными обязанностями.
3. Назначить ответственными за пожарную безопасность в группах:
 - № 1 Бадмаеву О.Д
 - № 2 Гнеушеву Т.В
 - № Гаськову Е Т
 - № 4 Черных М.С
 - № 5 Гатапову С.Ж
 - № 6 Никитенко Е.В
 - № 7 Фикс Г.Г
 - № 8 Стрекаловская Г.В
4. Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить на сторожей
5. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок образовательного учреждения назначить завхоза Мантушкину А.Ю
6. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений:
 - методического кабинета – Загузина Л.В
 - логопедического кабинета – Проскурина С.И
 - музыкального зала – Гнеушеву Л.А
 - пищеблока – Щербакову А.С
 - спортивного зала – Загузина Л.В
 - медицинского кабинета –

7. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние перед их закрытием.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №29 «Искорка»

Коновалова И.К.



С приказом ознакомлен(а)

№ 1 Бадмаеву О.Д. *А.М.*

№ 2 Гнеушеву Т.В. *Т.В.*

№ 3 Гаськову Е.Т. *Е.Т.*

№ 4 Черных М.С. *М.С.*

№ 5 Гатапову С.Ж. *С.Ж.*

№ 6 Никитенко Е.В. *Е.В.*

№ 7 Фикс Г.Г. *Г.Г.*

№ 8 Стрекаловская Г.В. *Г.В.*

Кабинеты:-

методического кабинета – Загузина Л.В. *Л.В.*

– логопедического кабинета – Проскурина С.И. *С.И.*

– музыкального зала – Гнеушева Л.А. *Л.А.*

– пищеблока – Щербакова А.С. *А.С.*

– спортивного зала – Загузина Л.В. *Л.В.*

– медицинского кабинета – Антропова Д.А. *Д.А.*

**Муниципальное бюджетное дошкольное
Образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида № 29 «Искорка»**

УТВЕРЖДАЮ



Коновалова И.К.

« 11 » января 2022г.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

в случае возникновения пожара в образовательном учреждении

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность, Ф.И.О. исполнителя
1	Вызов пожарной команды	Пожарная команда вызывается по телефону ___ или 01. Сообщение « Пожар в образовательном учреждении № 29 » по адресу _РБ.г Улан-Удэ, ул. Буйко 17В_, горит (указать, что горит). Сообщил(а)... Задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или заменяющего его работника	Ф. И. О. и должность сотрудника, который первым обнаружил пожар
2	Встреча пожарной команды	Место встречи на улице против главного входа. Встречающий сопровождает начальника пожарной команды к месту пожара, информирует о степени опасности для людей, расположении ценного имущества	Ф.И.О. и должность сотрудника, который вызвал пожарную команду
3	Тушение пожара до прибытия пожарной команды	Тушение пожара организуется немедленно с момента обнаружения работниками учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются	Работают с огнетушителями сотрудники, находящиеся в помещении, где

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность, Ф.И.О. исполнителя
		огнетушители	произошло возгорание. Работают с огнетушителями Завхоз Лукашева Р.А 1-й этаж Машинист по стирке белья 2-й этаж кастелянная
4	Эвакуация детей	Все дети выводятся наружу из горящего здания через коридоры и выходы согласно плану немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения	воспитатели, мл.воспитатели,повара, логопед, учитель бурятского языка,музыкальный руководитель
5	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поименным спискам. Результаты проверки докладываются руководителю учреждения или заменяющему его работнику	Воспитатели, ст.воспитатель, мл. воспитатели
6	Пункт размещения эвакуированных детей	В дневное время группами размещаются в Байкальскую Перспективу.	Ст.воспитатель. завхоз
7	Эвакуация документов, ценного имущества	В соответствии с должностными обязанностями, пожарным расчетом и приказом по образовательному учреждению	Заведующая

**С порядком действий при эвакуации
и распределением обязанностей ознакомлены:**

Дата	Должность	Ф.И.О.	Подпись
11.01.2022	Ст.воспитатель	Загузина Л.В	
11.01.2022	Воспитатель	Гатапова С.Ж	
11.01.2022	Воспитатель	Гнеушева Т.В	
11.01.2022	Воспитатель	Никитенко Е.В	
11.01.2022	Воспитатель	Гаськова Е.Т	
11.01.2022	Воспитатель	Черных М.С	
11.01.2022	Воспитатель	Фикс Г.Г	
11.01.2022	Воспитатель	Гнеушева Т.В	
11.01.2022	Воспитатель	Стрекаловская Г.В	
11.01.2022	Воспитатель	Власова О.А	
11.01.2022	Логопед	Проскураина с.и	
11.01.2022	Учитель б.я	Найданова А.Ж	
11.01.2022	Мл. воспитатель	Портнягина А.Е	
11.01.2022	Мл. воспитатель	Походиева Б.Б	
11.01.2022	Мл. воспитатель	Иванова Т.В	
11.01.2022	Мл. воспитатель	Афанасьева М.А	
11.01.2022	Мл. воспитатель	Климова Т.Н	
11.01.2022	Мл. воспитатель	Пахомова Ю.Б	
11.01.2022	Завхоз	Мантушкина А.Ю	
11.01.2022	уборщица	Чупрова И.В	
11.01.2022	Повара	Щербакова А.С	
11.01.2022	Под.рабочий	Кобылкина А.А	
11.01.2022	кастелянная	Молчанова О.Б	
11.01.2022	Кладовщик	Ткачева Ю.А	
11.01.2022	РПЗ	Скорняков О.С	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №29 «Искорка»
670002, г. Улан - Удэ Улан-Удэ, ул. Буйко 17 «В»;
тел 44-53-32, 44-53-33

Акт

практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара
от 15.02.2022

Комиссия в составе: ответственные за пожарную безопасность в учреждении составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МБДОУ д/с № 29, расположенного по ул. Буйко 17 в.

Тема тренировки: Эвакуация детей и сотрудников детского сада в случае возникновения пожара.

Учебная цель: совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации при пожаре

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости – 2, этажность – 2; количество эвакуационных выходов 12;
система оповещения людей о пожаре звуковым сигналом,
количество человек на 15. 02.2022 – 135, подлежащих эвакуации 135 из них детей 115

Время:

- подачи о возникновении пожара 9.00
- срабатывания системы оповещения 9.00
- начала эвакуации из здания 9.03
- завершения эвакуации из здания 9.13.
окончания переклички эвакуируемых людей 9.15.

Эвакуация:

Состав участников: все работники и дети образовательного учреждения

В 9.00 ответственная за проведение эвакуации Мантушкина А.Ю. включила сигнализацию и оповестила всех о пожаре, контролируя действия работников. На втором этаже в основном холле была установлена коробка с надписью «Пожар» (символизирующая локализацию возникновения пожара).

Проведена эвакуация детей из детского сада, соответственно плану в количестве 115 человека и обслуживающего персонала в количестве 20 человек.

Дети старших и подготовительных групп (4,5,6,7,) вместе с работниками эвакуировались из здания за 3 минуты, дети младшего и среднего возраста (2,3,8) эвакуированы за 5 минут, дети группы раннего возраста (1 гр)эвакуированы за 7 минут.

Работниками проверено наличие детей по спискам – табель посещаемости (ответственные – воспитатели групп)

Завхз детского сада .. и заведующая Коновалова И.К. проверили обстановку в здании.

Работники пожарной части оповещены о проведении учебы в детском саду, выезда пожарной машины не было.

Результаты эвакуации:

Акт

практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара
от 26.05.2022

Комиссия в составе: ответственные за пожарную безопасность в учреждении составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МБДОУ д/с № 29, расположенного по ул. Буйко 17 в.

Тема тренировки: Эвакуация детей и сотрудников детского сада в случае возникновения пожара.

Учебная цель: совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации при пожаре

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости – 2, этажность – 2; количество эвакуационных выходов 12;
система оповещения людей о пожаре звуковым сигналом,
количество человек на 26. 05.2022 – 148, подлежащих эвакуации 148 из них детей 132

Время:

- подачи о возникновении пожара 9.00
- срабатывания системы оповещения 9.00
- начала эвакуации из здания 9.03
- завершения эвакуации из здания 9.13,
окончания переклички эвакуируемых людей 9.15.

Эвакуация:

Состав участников: все работники и дети образовательного учреждения

В 9.00 ответственная за проведение эвакуации Мантушкина А.Ю. включила сигнализацию и оповестила всех о пожаре, контролируя действия работников. На втором этаже в основном холле была установлена коробка с надписью «Пожар» (символизирующая локализацию возникновения пожара).

Проведена эвакуация детей из детского сада, соответственно плану в количестве 132 человека и обслуживающего персонала в количестве 16 человек.

Дети старших и подготовительных групп (4,5,6,7,) вместе с работниками эвакуировались из здания за 3 минуты, дети младшего и среднего возраста (2,3,8) эвакуированы за 5 минут, дети группы раннего возраста (1гр) эвакуированы за 7 минут.

Работниками проверено наличие детей по спискам – табель посещаемости (ответственные – воспитатели групп)

Завхоз детского сада .. и заведующая Коновалова И.К. проверили обстановку в здании.

Работники пожарной части оповещены о проведении учебы в детском саду, выезда пожарной машины не было.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 14 минут.

Количество эвакуированных – 148 чел, из них детей 132 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 8.

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала удовлетворительно

Подписи членов комиссии:

Заведующая  _____ И.К.Коновалова

Завхоз _____ А.Ю.Мантушкина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №29 «Искорка» 670002, г Улан-Удэ, ул. Буйко 17 В; тел 44

ПРИКАЗ № 13

15.02.2022

О проведении тренировки по эвакуации из МБДОУ №29 «Искорка» при пожарной безопасности

В целях обеспечения по **пожарной** безопасности в РФ,

Согласно плана проведения практических тренировок по эвакуации детей и педагогического состава в МБДОУ №29 «Искорка» при возникновении пожара

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. 15.02.2022 провести учебную тренировку по эвакуации из дошкольного образовательного учреждения при возникновении пожара
3. Ответственному лицу за пожарную безопасность Мантушкина А.Ю- завхоз провести подготовку к проведению тренировки в соответствии с утвержденным планом.
4. 15 .02.2022 . ответственному за пожарную безопасность Мантушкиной А.Ю совместно с старшим воспитателем провести занятия с воспитателями и другим персоналом ДОУ на тему «Правила поведения при пожаре Ознакомить с планом проведения тренировки.
- 5.. предоставить справку о результатах проведения тренировки.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №29 «Искорка» _____

И.К.Коновалова



Фактическое время эвакуации людей 14 минут.

Количество эвакуированных –135 чел, из них детей 115 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 9.

Наличие списков эвакуируемых людей имеются


Замечания по эвакуации:

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала удовлетворительно

Подписи членов комиссии:

Заведующая  И.К.Коновалова

Завхоз  А.Ю.Мантушкина



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №29 «Искорка» 670002,
г Улан-Удэ, ул. Буйко 17 В; тел 44-53-32 conovalovair@yandex.ru

ПРИКАЗ № 14

15.02.2022

О проведении тренировки по эвакуации из МБДОУ №29 «Искорка» при антитерроре

В целях обеспечения по антитеррористической безопасности в РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. «15» 02 2022 г. провести учебную тренировку по эвакуации из дошкольного образовательного учреждения при угрозе по телефону или письмом

2. Ответственному лицу за антитеррористическую безопасность Мантушкина А.Ю провести подготовку к проведению тренировки в соответствии с утвержденным планом.

3. «15» февраля 2022 г. ответственному за антитеррористическую безопасность Загузиной Л.В провести занятия с воспитателями и другим персоналом ДОУ на тему «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» при угрозе по телефону или письмом. Ознакомить с планом проведения тренировки.

4. «15» февраля 2022 г. провести учебную тренировку по эвакуации из дошкольного образовательного учреждения при угрозе по телефону или письмом

5. Ответственному лицу за антитеррористическую безопасность Мантушкиной А.Ю провести подготовку к проведению тренировки в соответствии с утвержденным планом.

6. «15» февраля 2022 г. провести учебную тренировку по эвакуации из дошкольного образовательного учреждения при угрозе по телефону или письмом

7.. предоставить справку о результатах проведения тренировки.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №29 «Искорка»




И.К.Коновалова

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 29 "Искорка"
И.К. Коновалова/

«11»09 2021 г.



ПЛАН
мероприятий по пожарной безопасности
образовательного учреждения на 2021/2022 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение
2	Инструктаж по правилам пожарной безопасности со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном журнале	2 раза в год	Завхоз.
5	Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий (новогодних елок)	Декабрь	Заведующий
	Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара	2 раза в год	Старший воспитатель.
	Оформить в учреждении противопожарный уголок	Постоянно	Старший воспитатель
6	Проводить с воспитанниками беседы и занятия по правилам пожарной безопасности	согласно Программе	Воспитатели групп
11	Провести перезарядку огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения	Ежегодно декабрь	завхоз
14	Проверять исправность электроустановок, электровыключателей; наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов.	Постоянно	завхоз
15	Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников	Постоянно	Завхоз Старший воспитатель
18	Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории	Постоянно	Завхоз Старший воспитатель

С планом ознакомлены завхоз / Мещеряков / «11» 09 2021 г.

от Восп-ль Завхоза М.В. Завхоз
 Восп-ль Багдасарова О.Д.
 Восп-ль Гусева И.В.
 Восп-ль Голубкова Е.М.
 Восп-ль Черныш И.С.
 Восп-ль Шенкель И.С.
 Восп-ль Фикс Г.Г.
 Восп-ль Стреланинских О.В.
 Уч. Вур/93 Колпакова О.Ж.
 Уч. Лобанова Прасковья С.У.
 Уч. Зубова Гусева И.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №29 «Искорка» 670002,
г Улан-Удэ, ул. Буйко 17 В; тел 44-53-32

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ № 29 «Искорка»

Коновалова И.К.

«11»01.2022г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о пожарной безопасности в МБДОУ №29 «Искорка»

Введено с «11»января 2022г.

г. Улан-Удэ
2022 г.

1. К работе в МБДОУ №29 «Искорка» допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
2. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
3. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются заведующим детским садом.
4. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
5. Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МБДОУ №29 «Искорка»
6. Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.
7. Здания МБДОУ №29 «Искорка» перед началом года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.
8. В игровых комнатах и помещениях МБДОУ №29 «Искорка» следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
9. Число столов в игровых комнатах и помещениях МБДОУ №29 «Искорка» не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
10. С воспитанниками должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
11. По окончании занятий в кабинетах и комнатах все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.
12. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров в учреждении создается пожарно-техническая комиссия, а также осуществляется обеспечение наличия планов эвакуации воспитанников и сотрудников на каждом этаже МБДОУ №29 «Искорка»
13. В учреждении должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с ночным пребыванием детей.
14. В учреждении должна быть обеспечена ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием воспитанников, информации о количестве воспитанников (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).
15. Помещение МБДОУ №29 «Искорка» обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.
16. Из помещений, этажей здания МБДОУ №29 «Искорка» предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.
17. **Не допускается размещать:**
 - а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
 - б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.

18. На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

19. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и оборудования.

19.1. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения спецодежды;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений детского сада.

19.2. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб детского сада;
- организацию спасания воспитанников и сотрудников детского сада с использованием для этого имеющихся сил и средств;
- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удаление за пределы опасной зоны всех воспитанников и работников детского сада, не участвующих в тушении пожара;
- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей детского сада) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в детском саду опасных веществах;
- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- организацию привлечения сил и средств детского сада к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

20. Деревянные здания должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены, и иметь негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим.

21. Запрещается:

- покрывать здания для пребывания воспитанников легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);
- размещать воспитанников в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;
- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;
- размещать более 50 человек в деревянных и других зданиях из горючих материалов;
- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

22. Здания МБДОУ №29 «Искорка» должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

23. В зданиях МБДОУ №29 «Искорка» должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

24. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

25. Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».

26. Запрещается курение в помещениях и на территории МБДОУ №29 «Искорка»
27. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».
28. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения».
29. Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.
30. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №29 «Искорка» 670002,
г Улан-Удэ, ул. Буйко 17 В; тел 44-53-32 sonovalovair@yandex.ru

ПРИКАЗ №2-3

11.01.2022

**О назначении ответственного
за средства пожаротушения в учреждении**

Для исключения возникновения пожара, обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за средства пожаротушения МБДОУ №29 «Искорка» назначить завхоза Мантушкину А.Ю
2. Учет и техническое обслуживание огнетушителей ответственному за средства пожаротушения вести согласно НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
3. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
4. В ходе проведения внешнего осмотра обращать внимание на наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя.

Заведующий МБДОУ №29 «Искорка» _____

И.К.Коновалова

С приказом ознакомлен(а)

Мантушкина А.Ю



ПРИКАЗ № 2-4

11.01.2022

**О проведении тренировки
по эвакуации при пожаре
МБДОУ №29 «Искорка»**

В целях соблюдения в МБДОУ №29 «Искорка» правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения практических тренировок по эвакуации детей и педагогического состава в МБДОУ №29 «Искорка» при возникновении чрезвычайных ситуаций.,

провести учебные тренировки по эвакуации из дошкольного образовательного учреждения в следующие сроки:

2. **15 » февраля 2022 г.**
26 мая 2022
22. сентября 2022
23. декабря 2022

провести учебную тренировку по эвакуации из дошкольного образовательного учреждения при ЧС.

3. Ответственному лицу за пожарную безопасность Мантушкиной провести подготовку к проведению тренировки в соответствии с утвержденным планом.

4. Ответственному за пожарную безопасность Загузиной Л.В провести занятия с воспитателями и другим персоналом ДОУ на тему «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях». Ознакомить с планом проведения тренировки.

5.. предоставить справку о результатах проведения тренировки.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №29 «Искорка»
С приказом ознакомлен(а)



И.К.Коновалова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №29 «Искорка» 670002,

г Улан-Удэ, ул. Буйко 17 В; тел 44-53-32 dou.iskorka29@yandex.ru

ПРИКАЗ №2

От 11.01.2022

О противопожарном режиме

В целях обеспечения пожарной безопасности в МБДОУ №29 «Искорка» а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МБДОУ №29 «Искорка» противопожарный режим:
 - 1.1. Запрещается:
 - 1.1.1. курение во всех помещениях МБДОУ №29 «Искорка» и на прилегающей территории;
 - 1.1.2. хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях МБДОУ №29 «Искорка» за исключением мест, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горячих жидкостей в переносном металлическом ящике;
 - 1.1.3. складировать упаковки и другие отходы на путях эвакуации;
 - 1.1.4. пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными розетками;
 - 1.1.5. использовать электронагревательные приборы без подставки из негорючего материала;
 - 1.1.6. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
 - 1.1.7. оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
 - 1.2. сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории МБДОУ №29 «Искорка»
 - 1.3. В случае возникновения пожара:
 - 1.3.1. немедленно сообщить о ситуации в пожарную охрану, сообщить о пожаре (возгорании) руководителю МБДОУ №29 «Искорка» оповестить людей о пожаре, эвакуировать их из здания;
 - 1.3.2. приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными либо порошковыми огнетушителями.
 - 1.4. Порядок закрытия помещений:
 - 1.4.1. закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением холодильников, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) и выключения света;
 - 1.4.2. категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;
 - 1.4.3. каждый работник МБДОУ №29 «Искорка» после окончания работы обязан проверить внешним визуальным осмотром помещение, которое он покидает. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов;

- 1.4.4. покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.
- 1.5. Противопожарный инструктаж:
 - 1.5.1. проводить инструктаж работников МБДОУ №29 « Искорка» на основании утвержденной инструкции;
 - 1.5.2. при приеме работника на работу, проводить с ним вводный инструктаж по пожарной безопасности;
 - 1.5.3. первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводить перед допуском к самостоятельной работе;
 - 1.5.4. проведение повторного инструктажа по пожарной безопасности осуществлять не реже одного раза в год;
 - 1.5.5. внеплановый противопожарный инструктаж проводить:
 - 1.5.5.1. при введении в действие новых или изменений ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
 - 1.5.5.2. при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, инструментов, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние учреждения;
 - 1.5.5.3. при нарушении работниками МБДОУ №29 « Искорка» требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
 - 1.5.6. для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников МБДОУ №29 « Искорка»
 - 1.5.7. не допускать к самостоятельной работе работников МБДОУ №29 « Искорка» , не прошедших инструктаж по пожарной безопасности;
 - 1.5.8. проведение инструктажей по пожарной безопасности оформлять в журнале инструктажей по пожарной безопасности.
- 1.6. Первичные средства пожаротушения:
 - 1.6.1. размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах: вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;
 - 1.6.2. на вновь приобретенные огнетушители нанести порядковый номер белой краской, сделать записи в журнале учета огнетушителей;
 - 1.6.3. огнетушители содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать;
 - 1.6.4. техническое обслуживание, проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей проводить в установленные сроки, в соответствии с требованиями по эксплуатации;
 - 1.6.5. огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, заменять резервными огнетушителями с аналогичными параметрами;
- 1.7. о проведенных проверках и испытаниях делать отметки на огнетушителе, в его паспорте и в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
- 1.8. Контролировать соблюдение требований нормативных документов при эксплуатации и содержании противопожарного водоснабжения, проведение периодического (2 раза в год) освидетельствования пожарных кранов с регистрацией в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
- 1.9. Обеспечить постоянный контроль за работоспособностью и исправностью установок пожарной автоматики, за ведением необходимой эксплуатационной документации. Контролировать регистрацию проведенных работ в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

- 1.10. Осуществлять контроль за соблюдением требований нормативных документов по электроэнергетике при эксплуатации силового и осветительного электрооборудования.
- 1.11. Обеспечить ежедневное проведение визуального осмотра силового и осветительного электрооборудования на предмет выявления возможных повреждений и неисправностей.
- 1.12. Обеспечить контроль за своевременным проведением замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования, смонтированных в помещениях.
2. Ответственность за обеспечение выполнения настоящего приказа возложить на старшего воспитателя Загужину Л.В
3. С содержанием настоящего приказа ознакомить всех работников учреждения под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены И.З. / Загужина Л.В «11» января 2021 г.

Заведующий МБДОУ №29 «Искорка» г. Улан-Удэ И.К. Коновалова

